

## ZAPYTANIE 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa na cele społeczno-kulturalne budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w miejscowości Stare Bosewo”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„Pytanie 1: W przedmiarze 7d mają być wykonane instalacje elektryczne – 1 kpl. – proszę o podanie szczegółowych informacji na ten temat a dokładnie co wchodzi w zakres wykonania tych instalacji?”

Pytanie 2: W przedmiarze 7d mają być wykonane instalacje sanitarne – 1 kpl. – proszę o podanie szczegółowych informacji na ten temat a dokładnie co wchodzi w zakres wykonania tych instalacji?”

### **Odpowiedź:**

Ad. 1 W zakres wykonania instalacji elektrycznych wchodzi:

- przewód YDY żo 3x1,5 mm<sup>2</sup> długości 24,0 m,
- 2 gniazda wtykowe,
- 2 oprawy ściennie-nasufitowe,
- 2 łączniki szczelne IP44.

Ad. 2 W zakres wykonania instalacji sanitarnych wchodzi:

- montaż 2 grzejników purmo 900/600 + zawór termostatyczny,
- instalacja z rur Pex śr. 12 w osłonie z rur karbowanych, długość 36,0 m

**Z up. WÓJTA**  
**/-/ Ewa Alicja Karczewska**  
**Zastępca Wójta**