

RZ.271.18.4.2012

## ZAPYTANIE 4

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 w miejscowości Stare Bosewo

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„1.Czy w niżej wymienionych pozycjach przedmiaru załączonego do przetargu nie popełniono błędu – zamiast jednostki określającej powierzchnię w m<sup>2</sup> nie powinny być hektary (ha)

- poz. nr 1 przedmiaru załączonego do przetargu (KNNR 1 0112-02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych)
- poz. nr 15 przedmiaru załączonego do przetargu (KNNR 1 0112-02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych)
- poz. nr 28 przedmiaru załączonego do przetargu (KNNR 1 0112-02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych)

2. Proszę o dokładniejsze określenie parametrów piaskownicy tzn.:

- jaką grubość i wysokość mają mieć ściany betonowe piaskownicy
- jaką grubością warstwy piasku ma być wypełniona piaskownica

dotyczy poz. nr 41 – Montaż piaskownicy o ścianach betonowych do skoków w dal wypełnionych piaskiem o wym. 4,0x7,0m”.

### **Odpowiedź:**

**Ad. 1** W poz. nr 1, 15, 28 przedmiaru (branża inżynierska) stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ powinna być jednostka obmiaru wyrażona w hektarach (ha).

**Ad. 2** Wykonawca zobowiązany jest do wybudowania piaskownicy o następujących parametrach:

- grubość ściany betonowej piaskownicy 20 cm,
- wysokość ściany piaskownicy 30 cm,
- wypełnienie piaskiem o grubości warstwy min. 30 cm.

**WÓJT GMINY**  
/-/ Stanisław Jastrzębski