

ZAPYTANIE 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa basenu odkrytego z budynkiem zaplecza w miejscowości Długosiodło – I etap”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„W związku z przetargiem dotyczącym budowy basenu w Długosiodle proszę o informację czy brodziki do płukania stóp przy wejściu na plażę będą wykładane folią basenową PVC, jeśli tak proszę o przekazanie szczegółów wykonania takiego brodzika (wymiary, liczba przejść hydraulicznych) i ilość brodzików”.

Odpowiedź:

W kosztorysie należy ująć rozwiązanie oparte o brodziki wykonane jako gotowe wanienki poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym.

Ilość zgodnie z projektem:

- 2 szt. o wymiarach 100x100 cm (przy budynku),

- 1 szt. 100x200cm przy wejściu na teren.

Wyposażenie standardowe to przyłącze 3/8" i odpływ 3/8". Dalsze przyłączenie zgodnie z projektem i przedmiarem robót inst. sanitarne, wg rys. nr 2 z 2.

Z up. WÓJTA
/-/ Ewa Alicja Karczewska
Zastępca Wójta