

ZAPYTANIE 1,2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont i adaptację budynku OSP w miejscowości Prabuty na potrzeby świetlicy wiejskiej

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

- „1. Proszę o podanie wymiarów daszków na drzwiach wejściowymi dot. poz. 26 przedmiar 6a?
2. Proszę o podanie szczegółowych informacji co wchodzi w zakres wykonania instalacji elektrycznej dot. poz. 41 przedmiar 6a?
3. Proszę o podanie pojemności urządzenia do podgrzewania, elektryczny przepływowy dot. poz. 53 przedmiar 6a?
4. Proszę o podanie co wchodzi w zakres wymiany instalacji elektrycznej z przystosowaniem do możliwości ogrzewania budynku dot. poz. 1 przedmiar 6b?
5. Proszę o podanie z jakiego materiału mają być wykonane nowe drzwi zewnętrzne?”.

Odpowiedź:

Ad. 1. Należy zamontować daszki w kształcie łuku, o wymiarach: długość 170 cm, szerokość 90 cm, wysokość 25 cm.

Ad. 2. Zamawiający skreślił poz. 41 w przedmiarze robót – zał. 6a do SIWZ. Zakres robót elektrycznych określa zmodyfikowany przedmiar robót – zał. 6b do SIWZ.

Ad. 3. Do podgrzewania wody przewidziano podgrzewacze elektryczne przepływowe umywalkowe o mocy min. 2500W.

Ad. 4. Zakres robót elektrycznych określa zmieniony przedmiar robót – zał. 6b do SIWZ.

Ad. 5. Należy zastosować drzwi zewnętrzne aluminiowe.

Z up. WÓJTA
/-/ Ewa Alicja Karczewska
Zastępca Wójta