

RZ.271.3.2013

Zmiana do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na **realizację zadania pn. „Budowa basenu odkrytego z budynkiem zaplecza w miejscowości Długosiodło – I etap”**

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 19669 - 2013

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 06 lutego 2013 r.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób jak niżej:

1. W przedmiarze budowlanym (zał. 7a do siwz) w poz. 10 – 13 do wyceny należy przyjąć beton B30 W10 F150.
2. W przedmiarze elektrycznym (zał. 7e do siwz) w zestawieniu materiałów zmieniam kabel YAKXs4x10mm² na kabel YKY4x10mm².
3. W przedmiarze elektrycznym (zał. 7e do siwz) w zestawieniu materiałów w poz. 22 zmieniam ilość materiału na 4 szt. W tym samym zestawieniu w poz. 23 zmieniam ilość materiału na 4 szt.
4. Skreślam poz. 15 przedmiaru robót (zał. 7a do siwz) o treści *„Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 -ręczne układanie betonu Jako robota w bud. z elem. prefabrykowanych - elem. betonowe i żelbetowe do 1 m³ w jednym miejscu - prefabrykat betonowy : "BASPOL”*.

WÓJT GMINY
/-/ Stanisław Jastrzębski