

ZAPYTANIE 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozbudowę i remont budynku OSP w miejscowości Sieczychy na potrzeby świetlicy wiejskiej

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

- „1. Proszę o podanie co wchodzi w zakres wymiany instalacji elektrycznej pozycja 11 przedmiar 6a?
2. Proszę o podanie z jakiego materiału mają być wykonane rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm poz. 9 przedmiar 6a?
3. Proszę o podanie z jakiego materiału mają być wykonane rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm poz. 10 przedmiar 6a?
4. Proszę o podanie o jakiej pojemności mają być urządzenia do podgrzewania wody, przepływowe, elektryczne poz. 43 przedmiar 6b?
5. Proszę o podanie wymiarów daszków aluminiowych poz. 80 przedmiar 6b?
6. Proszę o podanie pojemności przydomowej oczyszczalni ścieków i z jakiego materiału ma być wykonana poz. 92 przedmiar 6b?
7. W przedmiarze 6b brak jest pozycji 82, czy ta pozycja będzie uzupełniona?”.

Odpowiedź:

Ad. 1. Zamawiający skreśla poz. 11 o treści „wymiana instalacji elektrycznej” w przedmiarze robót – zał. 6a do siwz. Zakres robót elektrycznych określają zał. 6d i 6e do siwz (patrz: zmiana siwz).

Ad. 2. Należy zamontować rynny wykonane z PCV.

Ad. 3. Należy zamontować rury spustowe wykonane z PCV.

Ad. 4. Do podgrzewania wody przewidziano podgrzewacze elektryczne przepływowe umywalkowe o mocy min. 2500W.

Ad. 5. Należy zamontować daszki w kształcie łuku, o wymiarach: długość 170 cm, szerokość 90 cm, wysokość 25 cm.

Ad. 6. Informuję, że Zamawiający skreślił poz. 92 o treści „przydomowa oczyszczalnia ścieków” w przedmiarze robót – zał. nr 6b do siwz.

Ad. 7. Pozycja 82 w przedmiarze robót – zał. 6b do siwz nie zostanie uzupełniona. Należy ją pominąć przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego.

WÓJT GMINY
/-/ Stanisław Jastrzębski