

## **ZAPYTANIE 2**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozbudowę i remont budynku OSP w miejscowości Sieczychy na potrzeby świetlicy wiejskiej

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„W związku z zauważonymi niedociągnięciami w przedmiarach robót proszę o wyjaśnienie:

### **1. Załącznik 6a – przedmiar robót**

- **Poz.8** połączono wymianę pokryć dachowych i łączenie z wykonaniem obróbek blacharskich. Podane są m2 dachu do krycia, a brak jest podanych m2 w rozwinięciu dla obróbek blacharskich ( pas pod rynnowy, pas nadrynnowy, obróbki szczytów i wiatrówek oraz kominów)

- **Poz. 26** podano mb cokolika, natomiast nigdzie nie zauważyłem ujętego materiału i robocizny oraz sposobu wykonania podłóg

### **2. załącznik 6b – przedmiar robót**

- **poz. 29** brak danych odnośnie wyglądu i wyposażenia oraz kolorystyki drzwi aluminiowych

Są to drzwi które trzeba robić na zamówienie muszą więc być podane do wyceny konkretne dane

- **poz.31** wynika z niej , że jest **6** skrzydeł a w **poz. 30** podane jest **7 ościeżnic**

- 09 x 2,05 x **3 szt**
- 1,0 x 2,05 x **1 szt**
- 0,8 x 2,05 x **2 szt**

**RAZEM 6 szt**

Poz. 42 podane są m2 cokolika, a co z podłogą

Poz. 79 brak projektu i jakichkolwiek danych dotyczących wyglądu balustrady

Poz. 80 brak projektu wykonania daszków i rodzaju materiałów

Poz.92 brak danych i projektu oczyszczalni

### **3. załącznik 6c - przedmiar robót**

**Poz. 7** - . połączono wymianę pokryć dachowych i łączenie z wykonaniem obróbek blacharskich. Podane są m2 dachu do krycia, a brak jest podanych m2 w rozwinięciu dla obróbek blacharskich ( pas pod rynnowy, pas nadrynnowy, obróbki szczytów i wiatrówek oraz kominów )

Brak w ogóle danych odnośnie wykończenia podłóg i malowania – czy ma nie być?”.

#### **Odpowiedź:**

#### **Przedmiar robót – zał. 6a do siwz**

##### **Odpowiedź do poz. 8**

Obróbki blacharskie dla pokrycia dachowego wynikają z normy z katalogu KNNR3 poz. 0502-04.

##### **Odpowiedź do poz. 26**

Materiał oraz robocizna podłóg znajdują się w pozycji 25.

#### **Przedmiar robót – zał. 6b do siwz**

##### **Odpowiedź do poz. 29**

Należy zamontować drzwi białe aluminiowe. Powierzchnia przeszklenia 50%.

##### **Odpowiedź do poz. 30**

Proszę przyjąć ilość ościeżnic 6.

##### **Odpowiedź do poz. 42**

W pozycji 42 podana jest powierzchnia posadzek w m<sup>2</sup>. Cokolik nie występuje.

##### **Odpowiedź do poz. 79**

Koszt balustrady dla pochylni oraz schodów zewnętrznych należy przyjąć w kalkulacji indywidualnej w oparciu o podane rysunki architektoniczne (rzuty i elewacje). Balustrady i poręcze powinny spełniać wymagania określone warunkami technicznymi i bezpieczeństwa oraz być wykonane z trwałego materiału:

- wysokość balustrady 1,1m
- balustrady powinny mieć rozwiązania uniemożliwiające wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręczy,

- Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu osób niepełnosprawnych, należy zastosować obustronne poręcze, umieszczone na wysokości 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu
- Poręcze przy schodach zewnętrznych i pochylniach, przed ich początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,3 m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie
- Maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady 0,12m.

#### **Odpowiedź do poz. 80**

Należy zamontować daszki aluminiowe z pokryciem, w kształcie łuku, o wymiarach: długość 170 cm, szerokość 90 cm, wysokość 25 cm.

#### **Odpowiedź do poz. 92**

Informuję, że Zamawiający skreślił poz. 92 o treści „*przydomowa oczyszczalnia ścieków*”.

#### **Przedmiar robót – zał. 6c do siwz**

#### **Odpowiedź do poz. 7**

Obróbki blacharskie dla pokrycia dachowego wynikają z normy z katalogu KNNR3 poz. 0502-04.

W tym przedmiarze roboty dotyczące podłóg oraz malowania wewnętrznego nie występują.

**WÓJT GMINY**  
**/-/ Stanisław Jastrzębski**