

ZAPYTANIE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Bosewo oraz budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Długosiodło

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„W związku, iż zaprojektowana technologia uzdatniania wody oparta jest o napowietrzanie ciśnieniowe w aeratorze dn 1400 i filtrację jednostopniową prosimy o potwierdzenie, iż zaprojektowany układ technologiczny został przewidziany również w celu usuwania związków amoniaku, które zgodnie z dokumentacją projektową wynoszą 1,85 mg NH₃/l. Prosimy o potwierdzenie, iż gwarantuje on uzyskanie parametrów zgodnych z obowiązującym rozporządzeniem oraz normami”.

Odpowiedź:

Badania w skali modelowej wykonane w roku 2007 potwierdzają możliwość zastosowania technologii opartej na napowietrzaniu ciśnieniowym i jednostopniowej filtracji w wyniku, której uzyska się również obniżenie stężenia amoniaku do wartości ujętych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. Obniżenie stężenia amoniaku odbywać się będzie w miarę wypracowywania się złoża filtracyjnego.

Z up. WÓJTA
/-/ Ewa Alicja Karczewska
Zastępca Wójta