

### **ZAPYTANIE 3**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont i adaptację budynku OSP w miejscowości Prabuty na potrzeby świetlicy wiejskiej

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„Mam pytanie dotyczące sprawy nr RZ.271.6.2013 Remont i adaptacja budynku OSP w Prabutach poz.40 d. 4, czy podłoga drewniana ma być na własnych legarach czy trzeba je wykonać i czy ma być cyklinowana i lakierowana”.

#### **Odpowiedź:**

Nową podłogę należy wykonać na istniejącej podłodze. Przy wycenie poz. 40 przedmiaru robót (zał. 6a do siwz) należy uwzględnić dwukrotne lakierowanie.

**Z up. WÓJTA**  
**/-/ Ewa Alicja Karczewska**  
**Zastępca Wójta**