

ZAPYTANIE 3

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Bosewo oraz budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Długosiodło

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. W przedmiarach robót branży sanitarnej poz. 73 ujęto rozdzielnię technologiczną oraz poz. 74 – rozdzielnia energetyczna. W przedmiarach branży elektrycznej ujęto poz. 4 „Rozdzielnia Główna RG ...“ oraz poz. 6 „Rozdzielnia Zasilająco Sterownicza ...“. Czy pozycje branży elektrycznej nie są powieleniem pozycji z branży sanitarnej? Jeśli tak to w których pozycjach oferent winien skalkulować dostawę i montaż ww. elementów?
2. W przedmiarach branży elektrycznej ujęto poz. 2 „Układ wyrzutu spalin ...“ oraz poz. 3 „Układ wentylacji ...“. Czy przedmiary branży sanitarnej dz. 7 Instalacja wentylacji i odprowadzenia spalin poz. od 114 do 119 nie są powieleniem pozycji z branży elektrycznej? Jeśli tak to w których pozycjach oferent winien skalkulować dostawę i montaż ww. elementów?
3. W opisie technicznym branży sanitarnej dz. 7 jest zapis: „... zestaw aeracji AIC 1400 ze stali kwasoodpornej...” a poniżej czytamy: „aerator ciśnieniowy ze stali czarnej...”. Jakie wykonanie materiałowe należy przyjąć w kalkulacji?
4. Zgodnie z przedmiarem robót dotyczącym wykonania zbiornika retencyjnego (poz. 17), należy wykonać jedno przejście szczelne DN 160. Zbiornik będzie wyposażony w osiem rurociągów. Czy nie należy przewidzieć wykonanie ośmiu przejść szczelnych?
5. Karta katalogowa agregatu prądotwórczego prezentuje dwie wersje wykonania (w obudowie i bez obudowy). Którą wersję należy przyjąć w kalkulacji?
6. Czy oferent winien skalkulować koszty uzgodnienia współpracy agregatu prądotwórczego z siecią?”.

Odpowiedź:

Ad. 1. Nie należy kalkulować pozycji przedmiarowych robót branży sanitarnej: nr 73 rozdzielnia technologiczna oraz nr 74 – rozdzielnia energetyczna (patrz: zmiana siwz).

Ad. 2. Nie należy kalkulować pozycji przedmiarowych robót branży elektrycznej: nr 2 „Układ wyrzutu spalin ...” oraz poz. 3 „Układ wentylacji ...” (patrz: zmiana siwz).

Ad. 3. Należy przyjąć w kalkulacji wykonanie materiałowe aeratora ze stali czarnej, orurowanie ze stali kwasoodpornej, analogicznie jak dla filtrów.

Ad.4. Należy przewidzieć wykonanie przejść szczelnych w ilości: Dn 160 – 4 szt. i Dn 200 – 4 szt (patrz: zmiana siwz).

Ad. 5. Należy przyjąć w kalkulacji agregat prądotwórczy w wersji w obudowie wyciszonej.

Ad. 6. Należy przyjąć w kalkulacji koszty uzgodnienia współpracy agregatu prądotwórczego z siecią (patrz: zmiana siwz).

Z up. WÓJTA
/-/ Ewa Alicja Karczewska
Zastępca Wójta