

## **ZAPYTANIE**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę targowiska stałego w miejscowości Długosiodło

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„Czy Zamawiający dopuszcza następujące rozwiązania:

1. Czy kontener może być składać się z dwóch kabin połączonych gdzie pierwsza kabina jest damsko-męska i dla osób niepełnosprawnych, zaś druga kabina damska z dodatkowym zaworem czerpalnym dla celów porządkowych lub pobrania wody?
2. Czy boki kontenera mogą być zaokrąglone oraz zawierać pola reklamowe (przeszkłone nie tłukącym się i nie palącym się poliwęglanem hartowanym) automatycznie podświetlane od zmierzchu do świtu (zdjęcia w załączeniu)?
3. Kabina damsko-męska i dla osób niepełnosprawnych, wedle obowiązujących przepisów prawa budowlanego, musi posiadać 1,50m wolnej przestrzeni, co oznacza, że minimalna szerokość kabiny powinna być nie mniejsza niż 2m + druga kabina damska minimum 1,50m szerokości + dwie ściany zewnętrzne (20cm) + ścianka działowa (10cm), daje minimalną długość kontenera 3,80m. Czy zamawiający dopuszcza ten wymiar?
4. Czy wyposażenie wnętrza – muszle klozetowe, dwie umywalki i pisuar, poręcze dla osób niepełnosprawnych, podajniki papierów, ręczników i dozowniki mydła w płynie mają być wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej?
5. Czy ściany wewnętrzne toalet, mogą być wyłożone blachą nierdzewną kwasoodporną ozdobną? Zdjęcia poglądowe w załączeniu wg oferty [www.toaletyzestali.pl](http://www.toaletyzestali.pl).”

### **Odpowiedź:**

Ad.1. Tak. Kontener może składać się z dwóch kabin połączonych.

Ad. 2. Boki kontenera mogą być zaokrąglone, ale nie są konieczne miejsca na reklamy.

Ad. 3. Zamawiający dopuszcza wymiary według ofert, które będą spełniały wymagania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Ad. 4. Wyposażenie może być wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, ale nie musi. Standard wykończenia powinien spełniać wymagania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Ad. 5. Ściany wewnętrzne mogą być wyłożone blachą nierdzewną kwasoodporną ozdobną, ale nie muszą.

**WÓJT GMINY**  
**/-/ Stanisław Jastrzębski**