PODŁOGA

Czerpnia ścienna 500×500mm V=2400m³/h

Centrala nawiewna podwieszona CP-2 wyk. lewa

Nagrzewnica wodna Q=30kW parom 70/50°C

2400m³/h

Nawiewnik sufitowy SDZ-315 z siłownikiem elektrycznym

przepustnica DKE315

1200m³/h

ϕ 1200m³/h ϕ 315

przepustnica DKE315

Nawiewnik sufitowy SDZ-315 z siłownikiem elektrycznym

100cm

Tłumik hałasu ϕ400 L=1000mm.

2400m³/h ϕ400

1200m³/h

Nawiewnik PSWD-315

Przepustnica DKE315

WD-40 wyprowadzić nad dach sali.

1200m³/h

Nawiewnik typ PSWD-boczny 315

Przepustnica DKE315

1200m³/h ϕ315

2400m³/h ϕ400

3×WD-16

3×WD-16

2×WD-16

⑩	289,08 m²	SALA GIMNASTYCZNA PODŁOGA SPORTOWA
①	8,70 m²	WIATROLAP GRES
②	43,72 m²	KORYTARZ GRES
③	23,61 m²	SZATNIA PCV
④	14,12 m²	ŁAZIENKA GRES
⑤	11,43 m²	SKŁAD OPAŁU GRES
⑥	5,82 m²	KOTŁOWNIA GRES
⑦	16,38 m²	MAGAZYN GRES
⑧	12,28 m²	ŁAZIENKA GRES
⑨	19,15 m²	SZATNIA PCV
⑪	7,59 m²	WIATROLAP GRES
⑫	8,40 m²	TRENER PCV
⑬	8,40 m²	ZAPLECZE PCV
⑭	33,91 m²	SZATNIA PCV
⑮	18,50 m²	WIATROLAP GRES

TEMAT OPRACOWAN.	**ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ZAPLECZEM W MIEJSCOWOŚCI BŁOCHY**		
INWESTOR ADRES BUD	GMINA DŁUGOSIODŁO 07-210 Długosiodło, Błochy działka nr 126/2		
TYTUŁ RYS.	**Rzut parteru- wentylacja mechaniczna**		
NR RYS. 7	DATA **06.2013**	SKALA	**1 : 50**
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Marianna Malinowska	upr. 15/92/Os	
PROJEKTANT	dr inż. I. Jabłoński	upr. Pl. 64/83	
	inż. Tadeusz Szczapa	**upr. bud. 2/93/Os**	