

RZ.271.22.2013

Zmiana do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na **rozbudowę budynku Publicznej Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem w miejscowości Blochy**

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 178313 - 2013

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 04 września 2013 r.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób jak niżej:

1. W przedmiarze robót (zał. nr 8 do siwz) zmienia się treść poz. 249, 256, 261 i 262:

a) W poz. 249 „Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ...” ilość 18,84 m<sup>2</sup> zmieniam na 56,52 m<sup>2</sup>.

b) W poz. 256 „Tłumiki akustyczne ...” ilość 1 szt. zmieniam na 2 szt.

c) Skreślam dotychczasowy opis poz. 261. Poz. 261 otrzymuje brzmienie „Wyrzutnie dachowe kołowe typ D, E, G o śr. do 450 mm z pionowym wylotem powietrza, szt. 1”.

d) Skreślam dotychczasowy opis poz. 262. Poz. 262 otrzymuje brzmienie „Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyżowym podwieszona o wydajności V=2400 m<sup>3</sup>/h z nagrzewnicą wodną o wydajności Q= 30000W, szt. 1”.

Przedmiar robót (zał. nr 8 do siwz) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej zmiany siwz.

2. Wprowadza się zmiany do projektu budowlanego w części dotyczącej wentylacji mechanicznej. Do dokumentacji projektowej (zał. nr 10 do siwz) dodaje się opracowanie pn. *Alternatywne uzupełnienie wentylacji mechanicznej o zblokowanie nawiewu z wywiewem i odzysk ciepła*. Wentylację mechaniczną budynku należy wykonać w oparciu o ww. dokument.

**Z up. WÓJTA**  
**/-/ Ewa Alicja Karczewska**  
**Zastępca Wójta**