

## ZAPYTANIE 1

### **Dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont i modernizację budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grady Szlacheckie**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

- „1. Proszę o podanie parametrów pieca stalowego węglowego z poz. 73 przedmiaru;
2. Proszę o podanie wysokości zwierciadła wody gruntowej w celu wykonania zbiornika ścieków;
3. Proszę o podanie schematu otwierania okien oraz materiału z którego będą wykonane okna. PCV drewno? z poz. 1. Z poz. nr 3 proszę o podanie z jakiego materiału mają być wykonane drzwi zewnętrzne oraz wyposażenie drzwi, przeszklenie itp.;
4. Proszę o podanie sposobu odprowadzenia spalin z kominka węglowego. Czy kanał dymowy i wentylacyjny jest już w budynku?
5. Proszę podać schemat rozdzielni elektrycznej i miejsce montażu rozdzielni;
6. Proszę o podanie rodzaju opraw oświetleniowych.”

#### **Odpowiedź:**

*ad 1.* Piec wolnostojący typu KOZA, wykonany ze stali kotłowej, średnica czopucha min. 150 mm, powierzchni grzewcza: 50 – 70 m<sup>2</sup>, komora spalin wyłożona wernikulem, moc nominalna min. 7 kW.

*ad 2.* Podczas projektowania zbiornika nie były wykonane badania geotechniczne, należy przyjąć że zbiornik będzie wykonany z wysokiej jakości materiałów, z zastosowaniem dodatkowych elementów wodoszczelnych.

*ad. 3.* Okna PCV otwierane do środka. Drzwi białe aluminiowe. Powierzchnia przeszklenia 30%.

*ad 4.* Odprowadzenie spalin z komina odbywać się będzie poprzez projektowany komin (kanał dymowy oraz kanał wentylacyjny).

*ad. 5.* Osprzęt rozdzielni głównej uwzględniono w przedmiarze. Miejsce montażu rozdzielni przy drzwiach wejściowych.

*ad. 6.* Oprawy świetlówkowe.

Z up. WÓJTA

mgr Ewa Alicja Karczewska  
Z-ca Wójta