

ZAPYTANIE 2

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„1. Proszę o wyjaśnienie zapisów (rozbieżności) pomiędzy projektem a przedmiarem robót. W projekcie przewidziany jest separator tłuszczów SG 200 o pojemności 200 litrów a w przedmiarze robót o pojemności 1000 l.”.

Odpowiedzi:

ad. 1. Do wyceny należy przyjąć separator tłuszczów o pojemności określonej w przedmiarze robót tj. 1000 l.

WOJCI GMINY

Stanisław Jastrzębski