

### ZAPYTANIE 3

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę systemu oczyszczania ścieków z budynków szkolnych z wykorzystaniem przydomowej oczyszczalni ścieków dla Zespołu Szkół w Starym Bosewie**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„1. Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzi obowiązek redukcji azotu i fosforu.  
Czy zamawiający dopuści oczyszczalnie ścieków, które nie posiadają w swoich badaniach protokołu ze skuteczności oczyszczania azotu i fosforu..”

**Odpowiedź:**

ad. 1. Zamawiający dopuszcza oczyszczalnie ścieków, która nie posiada w swoich badaniach protokołu ze skuteczności oczyszczania azotu i fosforu.

Z up. WÓJTA  
*mgr Ewa Alicja Karczevska*  
Z-ca Wójta