

ZAPYTANIE 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Długosiodło

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

- „1. Prosimy o dokładne określenie z jakiego żeliwa ma być wykonana armatura. Czy zamawiający dopuszcza żeliwo szare czy sferoidalne?
2. Prosimy o dokładne określenie dotyczące hydrantów. Czy hydrant ma posiadać pojedyncze czy podwójne zamknięcie? Z jakiego żeliwa ma być wykonany oraz czy ma być zabezpieczony przed złamaniem?
3. Zwracamy uwagę na bardzo małą ilość zasuw liniowych podanych w przedmiarach. Czy podana ilość poszczególnych zasuw jest prawidłowa?”

Odpowiedź:

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza wykonanie armatury z żeliwa szarego epoksydowanego.

Ad. 2. Należy zastosować hydranty nadziemne standardowe z pojedynczym zamknięciem z żeliwa szarego. Dopuszcza się zastosowanie hydrantów z kolumną stalową. Nie przewiduje się stosowania hydrantów z zabezpieczeniem przed złamaniem.

Ad. 3. Ilość zasuw ujętych w przedmiarach robót jest wystarczająca.

WÓJŁ GMINY

Stanisław Jastrzębski