

ZAPYTANIE 4

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Długosiodło

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

- „1. Czy studnie muszą być wykonywane metodą studniarską , oraz czy mają być żelbetowe czy betonowe (w SWIZ II zapisano z kręgów betonowych i żelbetowych)?
2. Proszę o podanie powodu szalowania wykopów grodzicami wbijanymi pionowo , oraz lokalizacji tych szalowań i czy obmiar dotyczy powierzchni umocnianych ścian wykopu czy powierzchni wbitych grodzic ?
3. Czy szalowania grodzicami można zastąpić – umocnieniem wypraskami lub szalunkami płytowymi ?
4. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie na przyłączach zamiast nawiertki i zasuw – nawiertko-zasuw samonawiercającej ?”

Odpowiedź:

Ad. 1. Studnie mają być żelbetowe i nie muszą być wykonane metodą studniarską.

Ad. 2. Szalowanie wykopu przewidziano z uwagi na konieczność wykonania sieci wodociągowej w poboczu zwirowym drogi asfaltowej wyniesionej powyżej terenu ok. 1,0 m oraz wysokiego poziomu wód gruntowych. Lokalizacja odcinka przewidzianego do szalowania: droga gminna asfaltowa na odcinku Zygmuntowo – Marianowo, od skrzyżowania z drogą gminną asfaltową w miejscowości Zygmuntowo do skrzyżowania z drogą o nawierzchni zwirowej w miejscowości Marianowo (mapy nr 13, 26 i 28, działki nr 1, 327/1, 327/2). Obmiar dotyczy powierzchni wbitych grodzic.

Ad. 3. Zamawiający dopuszcza zastąpić szalowanie grodzicami umocnieniem wypraskami lub szalunkami płytowymi.

Ad. 4. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania na przyłączach zamiast nawiertek i zasuw nawiertko-zasuw samonawiercających.

Z up. WÓJTA
/-/ Ewa Alicja Karczewska
Zastępca Wójta