

## ZAPYTANIE 1

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę systemu oczyszczania ścieków z budynków szkolnych z wykorzystaniem przydomowej oczyszczalni ścieków dla Zespołu Szkół w Starym Bosewie**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„1. Zamawiający określił, że oferowana kompletna PBOŚ (przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków) musi spełniać wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009 – Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 – Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków i być znakowana znakiem „CE.”

Czy Zamawiający zgodnie z zapisami ww normy wymagać będzie od oferentów przedstawienia następujących raportów z badań:

- wodoszczelności dla wszystkich oferowanych oczyszczalni, a nie poszczególnych zbiorników lub oczyszczalni z innego typoszeregu, wykonanego przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem „A” normy PN EN 12566-3+A1:2009, a w szczególności tablicą „1” przedmiotowej normy,

- wytrzymałości konstrukcyjnej dla oferowanych oczyszczalni (największa oczyszczalnia, a nie największy pojedynczy zbiornik) zgodnie z załącznikiem „C” normy PN EN 12566-3+ A1:2009 dla warunków suchych i mokrych lub metodą obliczeniową obejmującą najbardziej niekorzystne warunki pracy urzędnika wykonanej przez laboratorium notyfikowane zgodnie z normą PN EN 12566-3+A1:2009,

- efektywności oczyszczania dla parametrów: BZT5, ChZT, zawiesina zgodnie z załącznikiem „B” normy PN EN 12566-3+A1:2009,

- trwałość materiału (badanie materiału) - badanie wykonane zgodnie z rozdziałem 6.5 normy PN EN 12566-3+A1:2009 określające właściwość materiału, z którego wykonana jest oczyszczalnia, zgodnym z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, wystawionym przez jednostkę notyfikowaną w Komisji Europejskiej.

2. Czy Zamawiający dopuszcza wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 12566-3 wykonane przez laboratorium akredytowane lub osobę prywatną, a tylko potwierdzone przez laboratorium notyfikowane?

Czy wszystkie badania na zgodność z normą PN-EN 12566-3 muszą być wykonane wyłącznie przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską?

### **Odpowiedzi:**

ad. 1. Zamawiający wymaga aby do oferty załączona została deklaracja zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 potwierdzona raportami z badań, wykonanymi przez laboratorium notyfikowane. Wykonawca musi załączyć do oferty pełen raport z badań wykonanych przez jednostkę notyfikowaną. Raport z badań musi obejmować wszystkie badania wskazane w pytaniu Wykonawcy.

ad 2. Zamawiający wymaga aby wszystkie badania na zgodność z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 wykonane zostały przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską. Zamawiający nie dopuszcza wyników badań na zgodność z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 wykonanych przez laboratorium akredytowane lub osobę prywatną, a tylko potwierdzonych przez laboratorium notyfikowane.

**Z up. WÓJTA**  
**/-/ Ewa Alicja Karczewska**  
**Zastępca Wójta**