

Długosiodło, dn. 27 lutego 2014 r.

RZ.271.1.2014

Zmiana do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na **realizację zadania pn. „Budowa systemu oczyszczania ścieków z budynków szkolnych z wykorzystaniem przydomowej oczyszczalni ścieków dla Zespołu Szkół w Starym Bosewie”**

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 30307 - 2014

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 14.02.2014 r.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2013, poz. 907 z późn. zm.) zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób jak niżej:

**1.** W załączniku nr 8 do SIWZ *Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót* w pkt. 2.2. *Oczyszczalnie ścieków*, zdanie: „Pojemność osadnika gnilnego współpracującego z bioreaktorem to 4,7 m<sup>3</sup>.” zastępuje się zdaniem: „Pojemność osadnika gnilnego współpracującego z bioreaktorem to min. 10 m<sup>3</sup>.”

**Z up. WÓJTA**  
**/-/ Ewa Alicja Karczewska**  
**Zastępca Wójta**