

USTALENIA GEOTECHNICZNE WARUNKÓW

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE:

W miejscu projektowanej sieci wodociągowej i przyłączy w pasie dróg gminnych i powiatowych oraz na działkach PKP w miejscowości Bosewo Stare Gm Długosiodło, stwierdzono występowanie gruntu jednorodnego w postaci piasku. Poziom zwierciadła wód gruntowych znajduje się poniżej projektowanej sieci wodociągowej. Nie stwierdzono występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA:

Projektowana budowla zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechnicznej ze względu na proste warunki gruntowe.

USTALENIA KOŃCOWE:

Na przeprowadzonej wizji po dokonaniu wyrywkowych odkrywek gruntu stwierdzono możliwość posadowienia wyżej wymienionej budowli. Ocenia się wytrzymałość gruntu w granicach od 0,15 do 0,20 Mpa (od 1,50 do 2,00 kg/cm²).

Sprawdzający

mgr inż. Jan Matynowski
Upr. bud. instalacyjno-inżynieryjne
Nr 100 / Wg / 75, Nr 14 / 92 / Os
PIB - MAZ / IS / 7581 / 03

Gryz M.

Włodzimierz Gryz
07-200 Wyszaków, ul. Chelmońskiego 9
tel. 0-55 557 257
Upr. bud. 29/89/Os