

ZAPYTANIE 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicy Dąbrowszczaków w miejscowości Długosiodło

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„1. Czy możliwa jest zmiana wymogu gwarancji wykonawcy na gwarancję producenta – w zakresie gwarancji dotyczącej słupów oświetleniowych, co w należyty sposób zabezpieczy interesy Zamawiającego, a tym samym pozwoli na bezpieczną eksploatację zgodną z zaleceniami producentów słupów oświetleniowych.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji, rękojmi na wykonane prace oraz materiały budowlane. W bardzo wielu przypadkach słupy inne niż kompozytowe standardowo posiadają 24 miesięczną gwarancję, która jest dodatkowo ograniczana przez klauzulę producenta – prosimy o wprowadzenie wymogu gwarancji producenta dotyczącej słupów oświetleniowych aby uzyskać pełną ochronę.

2. Czy zamawiający dopuści zastosowanie słupa oświetleniowego z kompozytu produkowanego i dopuszczonego do stosowania zgodnie z normą PN-EN 40-7 o unikalnych cechach i właściwościach oraz 10-cio letnim okresem gwarancji dla słupów wkopywanych w grunt?

Zalet słupów kompozytowych jest wiele, warto przytoczyć kilka z nich:

- kompozytowe słupy wkopywane posiadają 10-cio letnią gwarancję
- brak kosztów eksploatacji
- kompozyt poliestrowo – szklany jest materiałem izolacyjnym
- słup kompozytowy poddaje się 100% przetworzeniu
- słupy kompozytowe wykazują się dużym współczynnikiem bezpieczeństwa biernego
- kompozytowe drzwiczki rewizyjne nie mają wartości w skupie złomu
- łatwy transport i montaż, bez użycia specjalnych maszyn i w znacznie krótszym czasie, co znacząco obniża koszty inwestycji i eksploatacji oraz przyczynia się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla

W przypadku dopuszczenia zastosowania rozwiązań równoważnych prosimy o dokładne określenie poniższych właściwości słupów oświetleniowych (zgodnych m.in. z normą PN-EN 40):

- klasa sztywności słupa oświetleniowego
- kategoria terenu gdzie będą eksploatowane słupy oświetleniowe
- przewidywana powierzchnia oprawy oświetleniowej
- informacja czy jest przewidywana ekspozycja reklamy na słupie oświetleniowym
- informacja czy przewidywana jest eksploatacja słupa w warunkach zawilgocenia i w obszarze narażenia na m.in. urynę zwierząt (parki, ciągi piesze)
- oczekiwana klasa IP
- oczekiwana klasa IK

Dane te są niezbędne do przygotowania oferty, która w pełni spełni Państwa oczekiwania.

3. W związku z brakiem informacji w tym zakresie w SIWZ, prosimy o podanie oczekiwanych wartości klasy IP oraz klasy IK dla słupów oświetleniowych.

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zasady „jedyne kryterium najniższej ceny” na zastosowanie obok kryterium cenowego następujących kryteriów oceny ofert :

Kryterium I :

Kosztu eksploatacji słupa w skali roku

Kryterium II :

Oferowany okres gwarancji producenta słupa obejmująca gwarancję antykorozyjną na oferowany rodzaj słupa

Kryterium III (ekologiczne):

Wskaźnik emisji 1kg CO₂ na 1kg gotowego surowca

Kryterium IV (ekologiczne):

Kryterium kosztu utylizacji słupa

Kryterium V (ekologiczne):

Kryterium wagi słupa (uzasadnione mniejszą emisją CO₂ przy braku użycia ciężkiego sprzętu przy instalacji oraz mniejszemu zużyciu paliwa do transportu słupów)

Odpowiedzi:

Ad. 1. Uprzejmie informuję, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

Ad. 2. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania słupa oświetleniowego wykonanego z kompozytu poliestrowo – szklanego. Słupy oferowane przez Wykonawcę powinny być kontynuacją już istniejącego oświetlenia, zarówno pod względem wizualnym jak i jakościowym.

Ad. 3. Wartości klasy IP oraz klasy IK podane są w Dokumentacji technicznej w pkt. 7.3 *Opis techniczny*, stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ.

Ad. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zasady „jedynego kryterium najniższej ceny” na zastosowanie obok kryterium cenowego, następujących kryteriów oceny ofert:

Kryterium I :

Kosztu eksploatacji słupa w skali roku

Kryterium II :

Oferowany okres gwarancji producenta słupa obejmująca gwarancję antykorozyjną na oferowany rodzaj słupa

Kryterium III (ekologiczne):

Wskaźnik emisji 1kg CO₂ na 1kg gotowego surowca

Kryterium IV (ekologiczne):

Kryterium kosztu utylizacji słupa

Kryterium V (ekologiczne):

Kryterium wagi słupa (uzasadnione mniejszą emisją CO₂ przy braku użycia ciężkiego sprzętu przy instalacji oraz mniejszemu zużyciu paliwa do transportu słupów)

Z up. WOJTA

mgr Ewa Alicja Marczevska
Z-ca Wojta