

RZ.271.11.1.2014

ZAPYTANIE 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków dla Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Blochy

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„Pytanie 1:

Zamawiający określił, że oferowana kompletna PBOŚ (przydومowa biologiczna oczyszczalnia ścieków) musi spełniać wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2009 – Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 – Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków i być znakowana znakiem „CE.”

Czy Zamawiający zgodnie z zapisami ww normy wymagać będzie od oferentów przedstawienia następujących raportów z badań:

- wodoszczelności dla wszystkich oferowanych oczyszczalni, a nie poszczególnych zbiorników lub oczyszczalni z innego typoszeregu, wykonanego przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem „A” normy PN EN 12566-3+A1:2009, a w szczególności tablicą „1” przedmiotowej normy,
- wytrzymałości konstrukcyjnej dla oferowanych oczyszczalni (największa oczyszczalnia, a nie największy pojedynczy zbiornik) zgodnie z załącznikiem „C” normy PN EN 12566-3+ A1:2009 dla warunków suchych i mokrych lub metodą obliczeniową obejmującą najbardziej niekorzystne warunki pracy urządzenia wykonanej przez laboratorium notyfikowane zgodnie z normą PN EN 12566-3+A1:2009,
- efektywności oczyszczania dla parametrów: BZT5, ChZT, zawiesina zgodnie z załącznikiem „B” normy PN EN 12566-3+A1:2009,
- trwałość materiału (badanie materiału) - badanie wykonane zgodnie z rozdziałem 6.5 normy PN EN 12566-3+A1:2009 określające właściwość materiału, z którego wykonana jest oczyszczalnia, zgodnym z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, wystawionym przez jednostkę notyfikowaną w Komisji Europejskiej.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 12566-3 wykonane przez laboratorium akredytowane lub osobę prywatną, a tylko potwierdzone przez laboratorium notyfikowane?

Czy wszystkie badania na zgodność z normą PN-EN 12566-3 muszą być wykonane wyłącznie przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską?”

Odpowiedzi:

ad.1. Zamawiający wymaga aby do oferty załączona została deklaracja zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 **potwierdzona raportami z badań**, wykonanymi przez laboratorium notyfikowane.

ad.2. Nie, Zamawiający nie dopuszcza w oferowanej oczyszczalni wyników badań na skuteczność oczyszczania ścieków wykonanych przez laboratorium akredytowane, a tylko potwierdzone przez laboratorium notyfikowane.

Wszystkie badania na zgodność z normą PN-EN 12566-3 muszą być wykonane wyłącznie przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską.

Z up. **WÓJTA**

mgr Ewa Alicja Karczewska
Z-ca **Wójta**