

RZ.271.25.1.2014

### **ZAPYTANIE 1**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowościach Dalekie - Jaszczuły**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„Wykonawca prosi o odpowiedź dla jakiej kategorii ruchu należy zastosować mieszankę mineralno – bitumiczną na ścieżce pieszo – rowerowej objętej przedmiotem zamówienia, gdyż Specyfikacja techniczna nie określa jednoznacznie KR.”

**Odpowiedź:**

Beton asfaltowy na wykonanie nawierzchni ścieżki pieszo – rowerowej powinien odpowiadać wymaganiom dla obciążenia ruchem kategorii KR2.

**WÓJT GMINY**  
**/-/ Stanisław Jastrzębski**