

RZ.271.25.2.2014

## **ZAPYTANIE 2**

### **Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowościach Dalekie - Jaszczuły**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

#### **Pytania:**

- „1. Brak zdjęcia darniny z poboczy i rowów z podaniem odległości odwozu.
2. Brak nasypu z gruntu przepuszczalnego do zasypania rowów pod podbudowy ścieżki.
3. Brak pozycji obcięcia istniejącej nawierzchni koniecznej do złączenia poszerzenia istniejącej nawierzchni z poszerzeniem.
4. Konstrukcja nawierzchni jest na podbudowie stabilizowanej cementem gr. 16 cm i bitumiczna 8 cm, a w przedmiarze tylko 4 cm. Poszerzenie będzie stanowiło pas ruchu tylko dla samochodów ciężarowych o nacisku osi powyżej 12 t na oś, a na drogach wojewódzkich do stosowanej konstrukcji dopuszcza się 8 ton.”.

#### **Odpowiedzi:**

##### **Ad. 1.**

Koszty zdjęcia warstwy darniny(humusu) należy ująć w kosztach pozycji korytowania w dziale: roboty ziemne. Korytowanie obejmuje warstwę humusu i podłoża z podziałem na różne głębokości.

Odwóz warstwy humusu (gruntu nieprzydatnego do formowania nasypów) z korytowania według ustaleń własnych wykonawcy, tj. zagospodarowanie urobku po stronie wykonawcy.

##### **Ad. 2.**

Koszty wykonania uzupełnienia nasypów pod konstrukcję nawierzchni należy ująć w pozycjach korytowania w dziale : roboty ziemne z wykorzystaniem gruntu pozyskanego z korytowania do formowania uzupełniającego korpus drogowy. Odległość transportu-przerzut w miejscu lub transport na odległość wzdłuż projektowanego zakresu robót.

##### **Ad.3.**

Wykonawca w oferowanej cenie wykonania dzieła objętego przetargiem powinien ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania robót, co wynika także z treści specyfikacji technicznych na wykonanie i odbiór robót.

##### **Ad. 4.**

Projektowany pas poszerzenia pod lokalizację ciągu pieszo-rowerowego o konstrukcji jak

w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej będzie oddzielony od konstrukcji jezdni dla ruchu pojazdów linią krawężniową ciągłą lub przerywaną w celu wydzielenia konstrukcji ścieżki od jezdni.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prawidłowe i zgodne ze sztuką oraz specyfikacjami technicznymi robót określonych co do rodzaju i ilości w przedmiarze robót, kosztorysie ofertowym i dokumentacji projektowej.

**Wójt Gminy**  
**/-/ Stanisław Jastrzębski**