

RZ.271.2.1.2015

### ZAPYTANIE 1

#### **Dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont i modernizację budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszaki**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„Pytanie 1. Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. oraz wydanym przez Urząd zamówień Publicznych „Komentarzem do ustawy Prawo Zamówień Publicznych” pod redakcją Tomasza Czajkowskiego (wyd. III z 2007 r.) w odniesieniu do art. 96 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujawnienie wartości szacunkowej netto na w/w zadanie?

Pytanie 2. Proszę o podanie pojemności i mocy przepływowych podgrzewaczy wody jakie mają zostać zakupione dot. 57 pozycji przedmiaru?

Pytanie 3. Czy na ściany zewnętrzne budynku ma zostać nałożony tynk mineralny dot. 62 pozycji przedmiaru?

Pytanie 4. Jaki tynk ma zostać nałożony na ościeża dot. 64 pozycji przedmiaru?

#### **Odpowiedź:**

**Ad. 1.** Wartość kosztorysowa netto w/w zadania wynosi: 197 702,02 zł. netto.

**Ad. 2.** W ramach poz. 57 przedmiaru robót, stanowiącego załącznik nr 7a do SIWZ, należy zakupić przepływowe podgrzewacze wody do baterii umywalkowej i zlewozmywakowej o mocy 5,5 kW o max. przepływie wody 2,5 l/min.

**Ad. 3.** W ramach poz. 62 przedmiaru robót, stanowiącego załącznik nr 7a do SIWZ, na ściany zewnętrzne budynku należy nałożyć tynk mineralny.

**Ad. 4.** W ramach poz. 64 przedmiaru robót, stanowiącego załącznik nr 7a do SIWZ, na ościeża należy nałożyć tynk mineralny w kolorze białym.

Z poważaniem

**WÓJT GMINY**  
*Stanisław Jastrzębski*