

RZ.271.4.2.2015

## **ZAPYTANIE 2**

### **Dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozbudowę z przebudową budynku Domu Kultury w miejscowości Długosiodło**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„Pytanie 1. Jakiej grubości płyty GK należy przyjąć w poz. 70?

Pytanie 2. Jaki przyjąć rodzaj tynków wewnętrznych – gipsowe czy cementowo - wapienne?

Pytanie 3. Występuje rozbieżność pomiędzy projektem a przedmiarem robót odnośnie rodzaju pokrycia dachu

- w projekcie jest blacha dachówkowa, a w przedmiarze trapezowa. Jaki rodzaj pokrycia przyjąć do wyceny. Prosimy także o podanie średnic rynien i rur spustowych oraz koloru obróbek i pokrycia dachu?

Pytanie 4. W poz. 20 i poz. 157 przedmiaru robót występuje montaż belki stalowej INP 200 – 260 mm. Prosimy o podanie dokładnego wymiaru belki?

Pytanie 5. Prosimy o podanie rodzaju i koloru kostki betonowej oraz koloru obrzeży i krawężników?

Pytanie 6. W podanej przez Państwa odpowiedzi występuje tynk mineralno – akrylowy. Czy chodzi tu o tynk mineralny malowany farbą akrylową? Czy istnieje możliwość jego zmiany na tynk akrylowy? Prosimy o podanie kolorystyki tynku?

Pytanie 7. Jaki rodzaj cegły klinkierowej przewidziano do murowania kominów – pełną czy dziurawkę?

Pytanie 8. Prosimy o podanie charakterystyki okien, tj. jaki ma być współczynnik przenikalności cieplnej, jakie szklenie, jaki kolor oraz czy okna mają być wyposażone w nawietrzniki?

Pytanie 9. Prosimy o podanie charakterystyki drzwi, tj. wymagany współczynnik przenikalności cieplnej, rodzaj szklenia, kolor czy mają być wyposażone w pochwyty, zamki, samozamykacze?

### **Odpowiedź:**

**Ad. 1.** Grubość płyt GK powinna wynosić 12,5 mm.

**Ad. 2.** Do wyceny należy przyjąć tynki wewnętrzne cementowo – wapienne.

**Ad. 3.** Do wyceny należy przyjąć blachę trapezową, rury spustowe – 110 mm, rynny – 150 mm, natomiast kolor obróbek i pokrycia dachu do uzgodnienia w trakcie realizacji zadania.

**Ad. 4.** Do wyceny należy przyjąć belki o wymiarach:

- w poz. 20 przedmiaru robót – 2 INP 200;
- w poz. 157 przedmiaru robót – 2INP 120.

**Ad. 5.** Zamawiający wymaga aby Wykonawca zastosował kostkę prostokątną szarą, szare obrzeża i krawężniki.

**Ad. 6.** Udzielając odpowiedzi na poprzednie zapytanie Zamawiający miał na myśli tynk mineralny malowany farbą akrylową.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie tynku akrylowego w kolorze jasnym z grupy 1.

**Ad. 7.** Do murowania kominów należy przyjąć cegłę klinkierową pełną.

**Ad. 8.** Do wyceny należy przyjąć okna z profili minimum pięciokomorowych z wywietrznikami, obwodowymi okuciami o współczynniku przenikalności cieplnej  $U \leq 1,1$ , kolor biały.

**Ad. 9.** Do wyceny należy przyjąć drzwi zewnętrzne aluminiowe z wkładką termiczną,  $U \leq 1,6$  wyposażone w pochwyt, zamki i samozamykacze.

**Z up. WÓJTA**  
*mgr Ewa Alicja Karczevska*  
Z-ca Wójta