

RZ.271.16.2.2015

ZAPYTANIE 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę boiska do piłki nożnej oraz bieżni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dalekiem

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„Pytanie 1. Projekt i przedmiar (poz. 30d. 1.5) przewiduje nadbudowę istniejącego ogrodzenia poprzez wykonanie piłkochwytu o wys. 6,0 m. W tej samej pozycji jest informacja, że piłkochwyty ma mieć wys. 4,85 m, a słupy wys. 7,0 m.

Proszę o jednoznaczne określenie wysokości piłkochwytów i słupów oraz informację czy piłkochwyty ma być montowany na istniejącym ogrodzeniu (jeżeli tak, to jaki występuje rozstaw słupów i średnica), czy ma być montowany niezależnie, ale w pobliżu istniejącego ogrodzenia?.

Pytanie 2. Projekt przewiduje usunięcie nasypu (rys. zagospodarowanie terenu). Proszę o podanie pozycji do przedmiaru o tą czynność oraz jaka jest ilość w m³ nasypu do rozbiórki.”.

Odpowiedź:

Ad. 1. Nadbudowa istniejącego ogrodzenia zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi:

Wysokość piłkochwytu 4,85m; słupy wys. 7,0m (w tym 1,0m zagłębienie słupa). Piłkochwyty montowany przy ogrodzeniu, na oddzielnie projektowanych słupach. Rozstaw słupów co 3,0m. Całość z ogrodzeniem stanowi wysokość 6,0m

Ad. 2. Usunięcie nasypu wykonane będzie przez Zamawiającego.

WOJCI GMINY
Stanisław Jastrzębski