

ZAPYTANIE 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy żwiru (pospółki drogowej) w ilości 2200 ton na uzupełnienia cząstkowe dróg w miejscowości Jaszczuły, gmina Długosiodło

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„**Pytanie 1.** Zamawiający w §3.1 – Opis przedmiotu zamówienia wskazuje, że „przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa wraz z rozplantowaniem żwiru (pospółki drogowej) w ilości 2200 ton na uzupełnienia cząstkowe dróg w miejscowości Jaszczuły, gmina Długosiodło”. Według nas określenie „żwir (pospółka drogowa)” jest mało precyzyjne i nie określa jasno przedmiotu zamówienia (tym bardziej, że Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania wykonania zadania w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniej jakości żwiru). Prosimy zatem o informację jakiej dokładnie frakcji żwiru (bądź pospółki) oczekuje Zamawiający?

Pytanie 2. Jakie średnia, dzienne zapotrzebowanie na żwir przewiduje Zamawiający?

Odpowiedź:

Ad. 1. Zamawiający wymaga aby dowożona mieszanka kruszywa naturalnego posiadała frakcję 0/31,50 mm według wymagań określonych w PN-EN – 13424 + (A1 2010) oraz WT – 4 (wytyczne techniczne dla mieszanek kruszywa zagęszczanego mechanicznie).

Ad. 2. Średnie dzienne zapotrzebowanie na żwir (pospółkę drogową) wynosi od 90 do 210 ton.

WÓJT GMINY
Stanisław Jastrzębski