

RZ.271.25.1.2015

ZAPYTANIE 1

Dotyczy: budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Dębienica, Zalas, Łączka, gmina Długosiodło

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„Pytanie 1. Czy za zajęcie pasa drogowego będzie pobierana opłata, jeżeli tak na jakiej podstawie i w jakiej wysokości?

Pytanie 2. Jaka część sieci znajduje się w pasie drogowym, w którym będzie pobierana opłata drogowa?

Pytanie 3. Czy na podejściach do hydrantów nadziemnych należy zastosować zasuwy kołnierzone dn 80 mm, brak w przedmiarach?

Pytanie 4. Czy należy stosować taśmę oznacznikową nad sieciami wodociągowymi, jeżeli tak to z wkładką metaliczną czy bez?

Pytanie 5. Czy w węzłach, będą wymagane łączniki kołnierzone do połączeń z kształtkami kołnierzowymi, czy będą wymagane łączniki kołnierzone, jeżeli tak to jakie?

Pytanie 6. Czy na odejściach do hydrantów, należy zastosować trójniki żeliwne kołnierzone dn 150/80/15 mm.

Odpowiedź:

Ad. 1. Opłaty za zajęcie pasa drogowego naliczane są przez zarządcę drogi w tym przypadku Zarząd Powiatu w Wyszkowie.

Ad. 2. Długość pasa drogowego, w którym pobierana będzie opłata wynosi 520 mb.

Ad. 3. Tak. Zamawiający wymaga zastosowania zasuw kołnierzowych dn 80 mm na podejściach do hydrantów. W/w pozycja ujęta jest w poz. 18 przedmiaru robót stanowiącego zał. nr 8a do SIWZ.

Ad. 4. Zamawiający nie wymaga zastosowania taśmy oznacznikowej.

Ad. 5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie króćcy FW kołnierzowych do połączeń z kształtkami kołnierzowymi. Zamawiający nie wymaga zastosowania łączników kołnierzowych.

Ad. 6. Tak. Zamawiający wymaga zastosowania na odejściach trójników żeliwnych kołnierzowych dn 150/80/15 mm.

Z up. WÓJTA

mgr Ewa Alicja Karczewska
Z-ca Wójta