

ZAPYTANIE 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Dębienica, Zalas, Łączka, gmina Długosiodło**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

Pytanie

Specyfikacja techniczna przewiduje zastosowanie rur PCV PN 10 z uszczelką dwupierścieniową, zamontowaną na stałe w procesie produkcji. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PCV PN 10 **bez** trwale zintegrowanej z kielichem uszczelki, godząc się jednocześnie na zastosowanie rur o niższych parametrach technicznych?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza rur bez trwale zintegrowanej z kielichem uszczelki.

Z up. WÓJTA
/-/ Ewa Alicja Karczewska
Zastępca Wójta