

RZ.271.27.4.2015

ZAPYTANIE 4

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na instalację systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach prywatnych na terenie gminy Długosiodło

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„Pytanie 1. Proszę o podanie średniorocznego zużycia oleju opałowego dla Ośrodka Zdrowia i Urzędu Gminy wg rozliczenia księgowego na koniec każdego sezonu grzewczego /potrzebne do doboru, zasobnika, by jego pojemność wystarczała na 3 dni/.

Pytanie 2. Proszę o podanie liczby obiegów grzewczych dla każdego obiektu przy rozdzielaczach – potrzebne do doboru sterownika.

Pytanie 3. Czy w przypadku zachowania ciągu kominowego i dopuszczeniu przewodu przez kominiarza, można pozostawić istniejący przewód /pion/ spalinowy?

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuszcza montaż wymiennika płytowego do rozdzielacza układu kotła od układu istniejącej instalacji pracującej w układzie zamkniętym. Otwartym naczyniem wg PN będzie wówczas zabezpieczona tylko instalacja kotłowa.

Pytanie 5. Proszę o potwierdzenie, że istniejące instalacje c.w.u. i z.w. nie podlegają przebudowie i nie wchodzi w zakres prac budowlanych.

Pytanie 6. Proszę o potwierdzenie, że istniejący system przesyłu ciepła do budynku nie podlega przebudowie i nie wchodzi w zakres prac Wykonawcy.

Pytanie 7. Proszę o podanie liczby kondygnacji w Ośrodku Zdrowia oraz Urzędzie Gminy.

Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuszcza prace instalacyjne z kotłem na paliwo stałe w układzie zamkniętym, w przypadku uzyskania takiego pozwolenia z UDT?

Odpowiedzi:

Ad. 1. W celu ukazania uśrednionego zużycia oleju opałowego w tabeli poniżej zostały ujęte lata 2013 i 2014. Często zdarza się, że tankowanie paliwa odbywa się w grudniu i olej jest spalany przez cały styczeń kolejnego roku. Występują też sytuacje kiedy tankujemy dopiero na początku stycznia. Z tego powodu dane w tabeli obrazują ilość zamówionego i zakupionego oleju, jednak niekoniecznie zużytego w danym roku, w którym została opłacona faktura.

Zużycie oleju opałowego	Ośrodek zdrowia	Urząd gminy
Rok 2013	16.000 l	8.000 l
Rok 2014	13.000 l	12.000 l

Ad. 2. Urząd Gminy w Długosiodle, Publiczna Szkoła Podstawowa w Długosiodle, Przedszkole Samorządowe w Długosiodle posiadają po jednym obiegu grzewczym, natomiast Ośrodek Zdrowia posiada 3 obiegi grzewcze.

Ad. 3. Tak

Ad. 4. Tak

Ad. 5. Potwierdzamy, że instalacje c.w.u. i z.w. w obiektach, w których mają być montowane kotły na biomasę nie podlegają przebudowie i nie wchodzi w zakres prac budowlanych Wykonawcy.

Ad. 6. Potwierdzamy, że system przesyłu ciepła nie podlega przebudowie i nie wchodzi w zakres prac Wykonawcy. W zakresie prac Wykonawcy jest przyłączenie nowego kotła na biomasę do istniejącego systemu przesyłu ciepła, gwarantującego prawidłowe działanie zarówno kotła jak i systemu rozprowadzania ciepła po budynku.

Ad. 7. Wspomniane obiekty są budynkami dwukondygnacyjnym.

Ad. 8. Tak

Z up. WÓJTA
mgr Ewa Alicja Karczewska
Z-ca Wójta