

RZ.271.27.5.2015

ZAPYTANIE 5

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na instalację systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach prywatnych na terenie gminy Długosiodło

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„Pytanie 1. Czy wkłady kominowe znajdujące się w istniejących kominach pozostają, lub będą wymieniane?”

Pytanie 2. Czy instalacje grzewcze będą wymieniane w pomieszczeniach kotłowni czy również w budynkach?”

Odpowiedzi:

Ad. 1. Wkłady kominowe w istniejących kominach podlegają wymianie – w ramach zamówienia

Ad. 2. Instalacje grzewcze podlegają wymianie wyłącznie w kotłowniach – dotyczy to dostosowania obecnej instalacji do przyłączenia nowego kotła na biomasę. Wymiana systemu rozprowadzania ciepła w budynkach nie jest przedmiotem zamówienia.

Z up. WOJTA
mgr Ewa Alicja Karczewska
Z-ca Wójta