

ZAPYTANIE 6

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na instalację systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach prywatnych na terenie gminy Długosiodło

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„Pytanie 1. Ponieważ obecne parametry określają zakresy temperatury pracy podgrzewacza solarnego nie odzwierciedlają rzeczywistych uwarunkowań eksploatacyjnych dla zbiorników solarnych, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w zakresie oferty równoważnej dopuszcza do zastosowania zbiorniki solarne o następujących parametrach:

- dopuszczalna temperatura po stronie solarnej : 110⁰C
- dopuszczalna temperatura po stronie grzewczej: 110⁰C
- dopuszczalna temperatura wody użytkowej: 95⁰C”

Odpowiedzi:

Ad. 1. Zamawiający potwierdza, że w zakresie oferty równoważnej dopuszcza do zastosowania zbiorniki solarne o następujących parametrach:

- dopuszczalna temperatura po stronie solarnej : 110⁰C
- dopuszczalna temperatura po stronie grzewczej: 110⁰C
- dopuszczalna temperatura wody użytkowej: 95⁰C.”.

Z up. WÓJTA
mgr Ewa Alicja Karczewska
Z-ca Wójta