

Długosiodło, dn. 23 lutego 2016 r.

RZ.271.1.12.2016

ZAPYTANIE 2

Dotyczy: budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Długosiodło

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„**Pytanie 1.** W projektach technicznych występują studzienki wodomierzowe dn. 1000 w ilości 30 szt na zadaniu Nowa Wieś, Otrykół i 6 szt na zadaniu Grądy Zalewne, których brak jest w przedmiarach robót. Proszę o sprecyzowanie czy montaż tych studzienek jest w zakresie przedmiotu zamówienia. Jeżeli tak to prosimy o skorygowanie przedmiarów robót.

Odpowiedź: Studzienki wodomierzowe nie będą wykonywane w ramach przedmiotowego zadania.

Pytanie 2. W kosztorysach ofertowych na budowę sieci wodociągowej w Gminie Długosiodło są podane rury PVC ciśnieniowe z uszczelkami z elastomeru z pierścieniem wzmacniającym z polipropylenu trwale i termicznie mocowanymi w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur ciśnieniowych PVC łączonych na wcisk z zastosowaniem uszczelki gumowych wkładanych w kielich rury podczas montażu czyli zgodnie z opisem w specyfikacji technicznej?

Odpowiedź: Zastosowane rury powinny posiadać wydłużony kielich z zintegrowaną z kielichem uszczelką wargową z elastomeru EPDM z pierścieniem wzmacniającym z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym o parametrach technicznych zgodnych z normą PN-EN 681-1 WC. Uszczelki muszą być trwale, termicznie mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego.

Zgodnie z zapisami SIWZ wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane jedynie przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Ponadto Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia.

Z up. Wójta
/-/ Ewa Alicja Karczewska
Zastępca Wójta