

RZ.271.1.17.2016

### **ZAPYTANIE 3**

#### **Dotyczy: budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Długosiodło**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„**Pytanie 1.** Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie trójników żeliwnych bosokołnierżowych?”.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie trójników żeliwnych bosokołnierżowych.

„**Pytanie 2.** W związku z brakiem w SIWZ i pozostałych dokumentach dotyczących przetargu pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Długosiodło”, proszę o podanie wymagania jakich specyfikacji technicznych, mają spełniać rury: wodociągowe PVC, wodociągowe PE i studnie wodomierzowe DN 1000, zastosowane do realizacji ww. zadania.”

**Odpowiedź:** Wytyczne dotyczące rodzaju rur zostały określone w Przedmiarach robót (zał. nr 8a i 8b do siwz). Studzienki wodomierzowe nie będą wykonywane w ramach przedmiotowego zadania.

**Z up. Wójta  
/-/ Ewa Alicja Karczewska  
Zastępca Wójta**