

ZAPYTANIE 1

Dotyczy: budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Chrzczanka Włociańska, gmina Długosiodło

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„**Pytanie 1.** Proszę o podanie grubości ścianki rury PCV 160 mm, z której mam być wykonana sieć wodociągowa (w projekcie budowlanym brak tej informacji).

Pytanie 2. Proszę o udostępnienie schematu wpięcia nowo budowanego wodociągu PCV 160 mm do wodociągu istniejącego.

Odpowiedzi

Ad. 1. Sieć wodociągowa powinna zostać wykonana z rury PCV 160 mm o grubości ścianek 4,0 – 4,6 mm.

Ad. 2. Zamawiający nie dysponuje schematem wpięcia nowo budowanego wodociągu. Na końcu istniejącego wodociągu wykonana jest zaślepka, którą należy zdemontować i podłączyć nowy odcinek wodociągu.

WÓJT GMINY

Stanisław Jastrzębski