

### **ZAPYTANIE 8**

#### **Dotyczy: budowa boiska do piłki nożnej oraz bieżni okólnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Długosiodło**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„**Pytanie 1.** Projekt elektryczny przewiduje montaż 20 naświetlaczy na każdym maszcie oświetleniowym. Jednak w chwili obecnej zakłada się, że wymagane oświetlenie wynosić ma 200 lx co zostanie osiągnięte przez załączenie 9-ciu naświetlaczy. Czy w niniejszym postępowaniu należy wycenić i zamontować 20 czy jednak 9 naświetlaczy na każdym maszcie?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Należy zamontować dwadzieścia naświetlaczy na każdym maszcie.

**Wójt Gminy**  
**/-/ Stanisław Jastrzębski**