

**ZAPYTANIE 2**

**Dotyczy: budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Długosiodło**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„**Pytanie 1.** Prosimy o dopuszczenie podkładu równoważnego e-layer, który jest nowoczesnym podkładem wykonywanym na budowie. Jest on jednolity, dzięki czemu jest bardziej trwały, posiada lepsze właściwości użytkowania i amortyzujące. Podkład ten jest coraz bardziej powszechny i wykorzystywany coraz częściej.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza shock-pad typu e-layer grubości min. 30 mm z granulatu SBR z lepiszczem poliuretanowym wykonywany na miejscu.

**Pytanie 2.** Prosimy o dopuszczenie długości włosa ponad podkładem na poziomie minimum 40mm bez ograniczenie maksymalnego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany zaproponowanej przez Wykonawcę. Długość włosa ponad podkładem musi wynosić 40-45 mm.

**Wójt Gminy**  
**/-/ Stanisław Jastrzębski**