

Długosiodło, 21 lipca 2017 r.

RZ.271.20.4.2017

ZAPYTANIE 4

Dotyczy: budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Długosiodło

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„**Pytanie 1.** W związku z ogłoszonym przetargiem na budowę boiska do piłki nożnej, który jest obiektem użyteczności publicznej materiał (sztuczna trawa) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury musi spełniać klasę reakcji na ogień Bfl-sl, wg PN-EN 13501-1+a1:2010 JAKO MATERIAŁ TRUDNOPALNY.

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający żąda certyfikatu oraz raportu badań potwierdzającego iż oferowany materiał Sztuczna trawa jest materiałem trudnopalnym.

Odpowiedź: Zamawiający żąda certyfikatu oraz raportu badań potwierdzającego, iż oferowana sztuczna trawa jest materiałem trudnopalnym.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski