

ZAPYTANIE 9

Dotyczy: budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Długosiodło

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„**Pytanie 1.** W nawiązaniu do ogłoszenia postępowania j/w informujemy Zamawiającego o działaniu niezgodnym z zasadami ustawy PZP w zakresie opisu przedmiotu zamówienia polegającym na ograniczeniu konkurencyjności postępowania poprzez dopuszczenie systemu drenażu horyzontalnego wraz z nawierzchnią o określonych parametrach.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie jako równoważnego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej o następujących parametrach technicznych:

- metoda produkcji – trawa tkana lub tuftowana,
- rodzaj włókna: 100% polietylen,
- typ włókna: 100% monofil,
- kolor nawierzchni: zielony, dwa kolory
- wypełnienie: EPDM z recyklingu w kolorze szarym oraz piasek kwarcowy
- długość włosa ponad podkładem: 40 - 45 mm,
- grubość włókna: min. 390 i 380 mikronów,
- ilość pęczków: min. 9 700/m²,
- ilość włókien: min. 116 500/m²,
- dtex: min. 12 500,
- siła wyrywania pęczka przed starzeniem – min. 49 N,
- podkład trawy: PP/PE/PES/latex,
- grubość shock-pad'u – min. 25 mm
- typ shock-pad'u – shock-pad e-layer wykonany metodą on situ

Proponowane przez nas rozwiązanie w niewielkim stopniu różni się od Państwa wymagań, a wiele parametrów oferowanej trawy przewyższa wymagania.

Na potwierdzenie jakości oferowanej nawierzchni proponujemy ujednoczenie wymagań odnośnie dokumentów:

1. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium akredytowane przez FIFA (Labosport lub ISA-Sport lub SportsLabsLtd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (podkład elastyczny + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM), potwierdzający zgodność jej parametrów z wymaganiami zamawiającego oraz z FIFA Quality Concept for Football Turf potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie FIFA Quality Pro– edycja 2015 (dostępna na www.FIFA.com);
2. Badanie akredytowanego przez FIFA instytutu potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów technicznych sztucznej trawy i podkładu elastycznego typu e-layer (np.: wyniki badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 lub inne badanie właściwości technicznych nawierzchni wykonane przez akredytowane laboratorium itp.) o ile parametry techniczne nie są potwierdzone w załączonym dokumencie o których mowa w punkcie 2;
3. Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych składników systemu nawierzchni syntetycznej tj. : podkładu elastycznego typu e-layer, trawy syntetycznej oraz wypełnienia EPDM z recyklingu
4. Świadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych składników systemu nawierzchni syntetycznej tj.: podkładu elastycznego typu e-layer, trawy syntetycznej i wypełnienia EPDM z recyklingu
5. Wyniki badań granulatu gumowego EPDM z recyklingu przeprowadzonych przez niezależne laboratorium na zawartość metali ciężkich;
6. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;
7. Próbkę oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej :
 - a) podkład elastyczny (próbka o min. wymiarach 10 cm x 15 cm),
 - b) trawa syntetyczna (próbka o min. wymiarach 20 cm x 25 cm),
 - c) granulat gumowy EPDM (próbka w ilości 100 gram).

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany SIWZ w części dotyczącej odwodnienia, które należy wykonać zgodnie z obowiązującym projektem budowlanym. Zamawiający dopuszcza shock-pad typu e-layer grubości min. 30 mm z granulatu SBR z lepiszczem poliuretanowym wykonywany na miejscu. Zamawiający dopuszcza shock-pad prefabrykowany z produkcji pierwotnej o grubości min. 20 mm (nie dopuszcza się zastosowania maty shock-pad z różnorodnych komponentów o zróżnicowanej wielkości połączonych lepiszczem)

Trawa oferowana przez Państwa jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza trawy o parametrach poniżej wymagań określonych w SIWZ.

W paragrafie 3 SIWZ *Opis przedmiotu zamówienia* zostały określone parametry sztucznej trawy. Oferowany materiał musi spełniać wszystkie parametry równoważności lub je przewyższać. Zamawiający nie oczekuje materiału o parametrach identycznych wskazanych w SIWZ ale przedstawił minimalne oczekiwane parametry.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski