

ZAPYTANIE 12

Dotyczy: budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Długosiodło

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„**Pytanie 1.** Proszę o dopuszczenie traw z badaniami wykonanymi na wysokości włókna 60 mm. Przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymaganych parametrów. Badania potwierdzają, że proponowany materiał trawa syntetyczna spełnia wszystkie wymogi zamawiającego.

Trawa przez moją Firmę oferowana ma awyższe i lepsze parametry techniczno – wytrzymałościowe trawy.

Nadmieniamy, że podczas realizacji inwestycji dostarczona będzie nawierzchnia o parametrach wskazanych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej, tj. o wysokości włókna 40-45 mm.

Prosimy o dopuszczenie materiału trawy sztucznej o wskazanych przez Zamawiającego parametrach z badaniami wykonanymi na takiej samej trawie z wyższą długością włókna.

Pragniemy podkreślić, że trawa przez nas oferowana ma potwierdzone w badaniach wszystkie parametry które zamawiający wymaga i jest nawet lepsza niż oczekiwana przez Zamawiającego.

Skład włókna – 100% polietylen, monofil wzmocnione rdzeniem na całej długości

D-tex – 16000

Grubość Włókna – 400 mikronów

Gęstość trawy – 143496

Ilość pęczków – 11000

Siła wyrywania pęczka 56N

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie badań trawy syntetycznej wykonanych na trawie z wyższą długością włókna. Pozostałe parametry trawy syntetycznej przekazanej do badań laboratoryjnych muszą być zgodne z opisem równoważności dla trawy syntetycznej zawartym w paragrafie 3 SIWZ *Opis przedmiotu zamówienia*. Dopuszczenie badań trawy o wyższej długości włókna nie oznacza zgody Zamawiającego na wykonanie takiej nawierzchni.

W ramach zadania należy wykonać nawierzchnię z trawy syntetycznej o wysokości włókna ponad podkładem 40-45mm.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski