

ZAPYTANIE 13

Dotyczy: budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Długosiodło

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

„**Pytanie 1.** Proszę o dopuszczenie trawy syntetycznej która **spełnienia wszystkie wymagane parametry** przez Zamawiającego. Ale z badaniami wykonanymi na wysokości włókna 60 mm. Badania potwierdzają ,że proponowany materiał trawa syntetyczna spełnia wszystkie wymogi zamawiającego .

Dysponujemy badaniami które zostały wykonane przez LABOSPORT dla systemu Trawa syntetyczna z wypełnieniem na podkładzie elastycznym .

Trawa oferowana przez moją Firmę ma wyższe i znacznie lepsze parametry od wskazanych w przetargu, które są potwierdzone badaniami LABOSPORT a wysokość włókna nie ma wpływu na parametry techniczno – wytrzymałościowe trawy. **Podczas realizacji inwestycji dostarczona będzie nawierzchnia o wysokości włókna 40-45 mm.**

Wnioskujemy o dopuszczenie materiału traw sztucznej o wskazanych przez Zamawiającego parametrach z badaniami wykonanymi na takiej samej trawie z wyższą długością włókna.

Parametry oferowanej trawy syntetycznej :

Skład włókna – 100% polietylen , monofil wzmocnione rdzeniem na całej długości

Kolor - dwa kolory zieleni [podwójne włókno w pęczku]

Grubość Włókna – 400 mikronów

Gęstość trawy - 143 500 /m2.

Ilość pęczków - 11 500

Siła wyrywania pęczka 56 N

D-tex – 16000.”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie badań trawy syntetycznej wykonanych na trawie z wyższą długością włókna. Pozostałe parametry trawy syntetycznej przekazanej do badań laboratoryjnych muszą być zgodne z opisem równoważności dla trawy syntetycznej zawartym w paragrafie 3 SIWZ *Opis przedmiotu zamówienia*. Dopuszczenie badań trawy o wyższej długości włókna nie oznacza zgody Zamawiającego na wykonanie takiej nawierzchni. W ramach zadania należy wykonać nawierzchnię z trawy syntetycznej o wysokości włókna ponad podkładem 40-45mm.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski