

### **ZAPYTANIE 1**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Długosiodło

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

#### **Pytanie:**

„W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający wymaga zastosowania na sieci wodociągowej w zakresie średnic DN90 – DN160 rur PVC z wydłużonym kielichem, uszczelką wargową z elastomeru EPDM, z pierścieniem wzmacniającym z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym zgodnie z normą PN-EN 681-1 WC. Z uszczelkami trwale i termicznie mocowanymi w kielichu rur w trakcie procesu technologicznego.

Czy zamawiający dopuści do wykonania sieci wodociągowej (w zakresie średnic DN90 – DN160 ) rury PVC z uszczelką wargową bez pierścienia wzmacniającego z PP z włóknem szklanym, nie umocowaną trwale w kielichu rury podczas procesu technologicznego, które posiadają słabsze parametry techniczne oraz uszczelnienie niższej klasy , niż rury zapisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są jednocześnie niezgodne z jej zapisami ?”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający z celu zapewnienia maksymalnej szczelności połączeń kielichowych podtrzymuje wymóg stosowania na sieci wodociągowej w zakresie średnic DN90 – DN160 rur PVC z wydłużonym kielichem, z uszczelką wargową z elastomeru EPDM, z pierścieniem wzmacniającym z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym zgodnie z normą PN-EN 681-1 WC, z uszczelkami trwale i termicznie mocowanymi w kielichu rur w trakcie procesu technologicznego.

**Wójt Gminy**  
**/-/ Stanisław Jastrzębski**