

### **ZAPYTANIE 3**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Suski**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

**Pytanie:**

„W związku z tym, że w specyfikacjach technicznych oraz przedmiarze robót pokrycie dachu ma być wykonane z blachodachówki STANDARD a w dokumentacji tj. na rys. przekroju z blachy na rąbek stojący, proszę o wyjaśnienie, którą blachę należy wycenić?”

**Odpowiedź:**

Projektowana jest blacha na zatrząsk nad pom 1.4, standardowy rąbek nad resztą budynku. Zamawiający dokonał zmiany SIWZ. Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

**Wójt Gminy**  
**/-/ Stanisław Jastrzębski**