

ZAPYTANIE 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Długosiodło

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

Pytanie:

„PROSZĘ O WYJAŚNIENIE JAKIE MA BYĆ ZAMONTOWANE KOLONAO STOPOWE PRZY HYDRANTACH? W STWiORB – zał. 7 DO SIWZ JEST NAPISANE „KOLANO STOPOWE REGULOWANE W ZAKRESIE 360°” BRAK DOSTĘPNOŚCI TAKIEGO KOLANA NA RYNKU. ROZUMIEMY ŻE NALEŻY ZAMONTOWAĆ KOLANO STOPOWE DN80 SFEROIDALNE NA 8 ŚRUB?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż przy hydrantach należy stosować kolana stopowe z żeliwa sferoidalnego z połączeniem na 8 śrub, pokryte wewnątrz i na zewnątrz powłoką z farby epoksydowej. Owiercenie kołnierza wg PN-EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski