

ZAPYTANIE 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **wymianę okien w sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Bosewie**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) udzielam odpowiedzi na zapytanie do treści SIWZ:

Pytanie:

„W związku z ogłoszeniem przez Gminę przetargu na wymianę okien w hali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Bosewie zwracam się do Gminy o wyjaśnienie wątpliwości z tym związanych:

- 1/. przekazane w zał 7 rysunki są szczątkowe i nie obrazują całości zagadnienia
- 2/. przedstawiony w SIWZ paragraf 3 pkt 1 opis zadania jest szczątkowy i nie obrazuje całości zagadnienia.

Proszę o:

- 1/. zamieszczenie pełnego projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego w/w zagadnienia, jeśli takowych nie ma to czy wykonawca będzie zobowiązany do wykonania dokumentacji wraz ze stosownymi obliczeniami konstrukcyjnymi.
- 2/. jaki ma być promień gięcia słupów fasadowych. Jaka jest dopuszczalna tolerancja
- 3/. wyjaśnienie czy prowadzone prace mają być na zgłoszenie czy na pozwolenie na budowę.
- 4/. co z Kierownikiem budowy i jego uprawnieniami.
- 5/. czy planuje Inwestor ogólną wizję czy też należy umawiać się indywidualnie”

Odpowiedź:

Ad. 1. Zamawiający nie dysponuje projektem budowlanym i wykonawczym. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania dokumentacji (projekt budowlany i wykonawczy) wraz ze stosownymi obliczeniami konstrukcyjnymi. Mapę do celów projektowych zapewni Zamawiający.

Ad. 2. Promień gięcia słupów fasadowych należy dostosować do istniejącej konstrukcji sali.

Ad. 3. Prowadzone prace będą na pozwolenie na budowę.

Ad. 4. Uprawnienia kierownika budowy zostały określone w SIWZ paragraf 6 pkt 1.3 tiret pierwszy.

Ad. 5 Zamawiający nie planuje ogólnej wizji lokalnej terenu. Należy umawiać się indywidualnie tel. 29 64 23 653.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski