

ZAPYTANIE 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **wymianę okien w sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Bosewie**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) udzielam odpowiedzi na zapytanie do treści SIWZ:

Pytanie:

„Proszę o wyjaśnienie do przetargu:

Wymiana okien w sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Bosewie)

W Pdf jest poliwęglan 25 mm ,a w opisie 32 mm. O co chodzi (słupy fasadowe gięte w łuku).

zastosowano poliwęglan bezbarwny grubości 32mm typ 5M o współczynniku przenikania 1,2 W/m²*k. Słupy fasadowe gięte w łuku”

Odpowiedź:

Należy zastosować poliwęglan bezbarwny grubości 32mm typ 5M o współczynniku przenikania 1,2 W/m²*k. Budynek sali gimnastycznej został wybudowany w technologii monolitycznej ramy żelbetowej z przekryciem w postaci samonośnego dachu powłokowego łukowego, w którym są zamontowane okna. W związku z powyższym krzywizna słupów fasadowych musi być dostosowana do łuku dachu samonośnego.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski