

HKN - 6030-41/2022

URZĄD GMINY DŁUGOSIÓDŁO
Wpłynęło dnia 13 0 GRU. 2022
Nr rej. 18788/22
Skierowano do

Wyszaków, dnia 28.12.2022 r.

OCENA JAKOŚCI WODY za 2022 r.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U z 2021 r. poz. 195z późn. zm.)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028.)
- § 21 ust. 1 § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody nr 32/Wys, nr 33/Wys, z dn. 15.02.2022 r., nr 73/Wys z dn. 29.03.2022r, nr 91/Wys, 92/Wys z dn.12.04.2022 r., nr 177/Wys z dn. 02.08.2022 r., nr 180/Wys, z dn. 09.08.2022, nr 232/Wys 233/Wys z dn. 11.10.2022 r., nr 277/Wys, nr 278/Wys, z dn. 06.12.2022 r., z n/w punktów:

- Stare Bosewo – SUW
- Stare Bosewo ul. Rozwojowa 19 – Zespół Szkół
- Jaszczuły 51A- Całodobowy Dom Opieki „Husaria”,
- Blochy ul. Spacerowa 8 – Szkoła Podstawowa

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek nr sprawozdań: HKL.9052.330.2022, HKL.9052.331.2022, z dn.15.02.2022, HKL.9052.558.2022 z dn. 04.04.2022, HKL.9052.668.2022, HKL.9052.669.2022, z dn. 15.04.2022, HKL.9052.1527.2022 z dn. 04.08.2022, HKL.9052.1527.2022, z dn. 18.08.2022, HKL.9052.1571.2022, z dn. 12.08.2022, HKL.9052.2184.2022, HKL.9052.2185.2022, z dn. 17.10.2022, HKL.9052.2660.2022, HKL.9052.2661.2022, z dn. 13.12.2022, wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszakowie
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego o produkcji 100 – 1000 m³/d Stare Bosewo gm. Długosiodło,
którego właścicielem jest Gmina Długosiodło
a administratorem Zakład Gospodarki Komunalnej w Długosiodle**

Uzasadnienie

Na podstawie przeprowadzonych badań wody w ramach kontroli wewnętrznej administratora urządzenia wodociągowego oraz z nadzoru bieżącego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszakowie w oparciu o protokoły z pobierania próbek wody i sprawozdania z badań wody, stwierdził **przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urzędnia.

Ocenę z urzędnia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę wydano w celu poinformowania o jakości wody konsumentów.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wyszkowie
Beata Kiliańczyk
Beata Kiliańczyk-Szawłowska

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Poświętne 36, 07-210 Długosiodło
 - ②. Urząd Gminy Długosiodło ul. T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło
4. a/a