



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie

HKN.903.122.2025
Wyszków, 11.12.2025 r.

KOMUNIKAT nr 7/2025

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu Długosiodło

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie informuje, że w badaniach jakości próbek wody pobranych w dniu 09.12.2025 r. z wodociągu o produkcji wody 100 – 1000 m³/d Długosiodło, gmina Długosiodło, zaopatrującego ok. 2520 osób w miejscowościach: Długosiodło, Zamłynie, Kornaciska, Lipnik, Nowe Bosewo, Wólka Piaseczna, Wólka Grochowa, Małaszek, Stara Pecyna, Nowa Pecyna, Lipniak Majorat stwierdzono obecność bakterii grupy coli przy jednoczesnym braku obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków według sprawozdań:

- HKL.9052.1.2763.2025 (częstkowe) z dnia 11.12.2025 r. – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle ul. T. Kościuszki 5, liczba bakterii grupy coli – 1 [0;7] jtk/100ml – dopuszczalna wartość bakterii grupy coli – 0 jtk/100 ml;
- HKL.9052.1.2768.2025 (częstkowe) z dnia 11.12.2025 r. – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Długosiodle, ul. T. Kościuszki 3A, liczba bakterii grupy coli – 2 [0;8] jtk/100ml – dopuszczalna wartość bakterii grupy coli – 0 jtk/100 ml;

Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie stwierdza warunkowa przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu o produkcji wody 100 – 1000 m³/d Długosiodło gm. Długosiodło.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, mycia osób o obniżonej odporności (w tym noworodków i niemowląt).

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia z wyjątkiem osób o obniżonej odporności (w tym noworodków i niemowląt), prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.



W związku z koniecznością prowadzenia działań naprawczych w obrębie wodociągu Długosiodło, w tym stosowanie preparatu dezynfekcyjnego może wystąpić uciążliwość zapachowa dla odbiorców wody.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wyszkowie
Beata Kiliańczyk-Szawłowska



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wyszkowie
ul. Ignacego. Daszyńskiego 28 | 07-200 Wyszków
+48 29 742 32 45
adres e-mail: sekretariat.psse.wyszkow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-75210-40095-FSFB-21